



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„IANCU DE HUNEDOARA” AL JUDEȚULUI HUNEDOARA



MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LĂCAȘURILE DE CULT



- păstrarea tuturor ușilor de acces și de evacuare în stare liberă;
- ușile de acces/evacuare se mențin în poziție DESCHISĂ, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. În condițiile unui număr foarte mare de participanți se recomandă organizarea slujbelor religioase în are liber;
- păstrarea în permanență a unui culoar liber de cel puțin 1m pe jumătatea sălii, pentru a asigura accesul din spate către față și invers;
- dotarea corespunzătoare cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare, furtunuri și țevi de refulare a apei, pentru săli care au în dotare hidranți interiori de incendiu);
- îndepărtarea tuturor covoarelor combustibile dispuse pe pardoseala sălii, evitarea depunerii de prosoape sau alte elemente textile pe pereți, icoane sau alte locuri unde sunt amplasate candelarele și lumânări;
- blocarea ușilor (cu sisteme sigure de blocare) în poziția DESCHISĂ acolo unde sensul de deschidere a acestora este invers sensului de deplasare a fluxului de utilizatori (persoane);
- interzicerea folosirii instalațiilor electrice cu improvizații sau defectiuni;
- limitarea accesului unui număr mai mare de persoane decât capacitatea maximă proiectată și construită a bisericii;
- suplimentarea locurilor, de aprins lumânări și amplasarea lor în spații fără pericol de incendiu. Stabiliți personalul care să le deservească;
- desfășurarea tuturor activităților din timpul slujbelor în mod organizat, folosind membrii din Consiliul Parohial, care în caz de pericol să îndrume spre ieșire persoanele aflate în pericol;
- instruirea personalului desemnat pentru intervenția în caz de incendiu;
- afișarea planului de evacuare în caz de pericol la loc vizibil și instruirea persoanelor stabilite pentru dirijarea fluxurilor de utilizatori spre ieșiri;
- la terminarea slujbei este obligatorie verificarea locurilor unde au fost aprinse candelarele, lumânări și alte mijloace cu foc deschis, precum și debranșarea de la instalația electrică a consumatorilor folosiți.

*În cazul unei situații de urgență apelați
numărul unic pentru apeluri de urgență*

112

