

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL

337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 8/2020

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie **“Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”**

Consiliul local al comunei Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara;
Avand in vedere:

- proiectul de hotarare nr. 8/2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie “Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”
- referatul de aprobare al primarului comunei Sântămăria-Orlea, inregistrat in Registrul special la nr. 8/21.01.2020;
- raportul de specialitate al Compartimentului achizitiei publice, investitii si fonduri structurale inregistrat in Registrul special la nr. 8/23.01.2020;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local inregistrat in Registrul special sub nr. 3/31.01.2020;
- procesul-verbal de predare-primire nr. 5391/14.11.2019 al SF nr. 386/219 intocmit de catre S.C. SEMER IDEM S.R.L. inregistrat sub nr. 5391/14.11.2019.

In conformitate cu:

- ale art.7 alin. 7. din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile art.44 din din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat cu art. 5, lit. cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din OUC nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare (in format CD).

Art.2. Se aproba principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie “Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Hotărârea se va comunica în condițiile legii: Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului comunei Sântămăria-Orlea, Compartimentului achiziții publice, investiții și fonduri structurale și se afișează pe site-ul și la avizierul primăriei.

Sântămăria-Orlea, 31 ianuarie 2020

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MITUCA OVIDIU BARUȚI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absolută (7 consilieri) Adoptată prin vot deschis.
Consilieri în funcție 13, Consilieri prezenți: 13, voturi pentru: 13, împotriva: 0, abțineri: 0.

PROIECT Nr. 386/2019

STUDIU DE FEZABILITATE


“REALIZARE REȚELE DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN
LOCALITATEA VADU, COMUNA SÂNTĂMĂRIA
ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

FOAIE DE SEMNĂTURI:

PROIECTANT GENERAL: S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

ȘEF PROIECT:

ing. DULCU MARIUS



PROIECTAT:

ing. ROBERT BORCSI

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MITUȚĂ OVIDIU



CONTRA SEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BULTEAN VĂDILE ALIN

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:
"Realizare rețele de apă și apă uzată în localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea,
judetul Hunedoara"**

Indicatori tehnici:

Rețea de canalizare Vadu		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR26 PN6	D90	3386.38
PVC KG, SN4	D250	1264.18
Lungime totala conducte		4650.56
Lungime totala rețea		4688.56
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
BETON	1000	37
BETON	1500	1
BETON (Rețea pompata)	1000	10

Racorduri canalizare Vadu		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PVC SN4	D160	222.68
Lungime totala conducte		222.68
Lungime totala racorduri		254.48
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
PVC	400	54

Lungimea totală a rețelei de canalizare propusă va fi de aproximativ 4688.56 ml, iar pe traseul conductelor a fost proiectată o stație de pompare.

Stația de pompare proiectată în localitatea Vadu are următoarele caracteristici:

SP1 - $Q_p = 3,80$ l/s, $H_p = 35$ mcA

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA VADU:

DATE TOTAL		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR11 PN16	D110	2801.24
Lungime totala conducte		2801.24
Lungime totala rețea		2809.49
TUBURI DE PROTECTIE		
Material	Lungime[m]	
OL 245x8mm	36.63	
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
BETON	150x150	4

Lungimea totală a rețelei de apă propusă va fi de **2801,24 ml**.