

Nr. 6302/2/15.12.2022



**, „MĂSURILE MINIME DE PREVENIRE A INCENDIILOR, CĂT ȘI A  
ALTOR SITUAȚII DE URGENȚĂ CE TREBUIE CUNOSCUTE ȘI  
RESPECTATE DE CETĂȚENI PE TIMPUL SEZONULUI RECE”**

**RECOMANDĂRI  
PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR PE TIMPUL  
SEZONULUI RECE**

**MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE:**

- Sobele cu acumulare de căldură vor fi prevăzute cu fundații proprii și nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinziile de lemn ale planșelor.
- Distanța față de pereții încăperii va fi de minim 70 cm la pereții de cărămidă și 1 m față de pereți combustibili din lemn;
- Nu se vor lăsa la uscat leme sau rufe la distanțe mai mici de 1 m față de sobele metalice și 50 cm față de cele din teracotă;
- Este interzis a se utiliza sobe și coșuri fisurate, fără uși la focare și cenușare sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
- Pe timpul funcționării sobelor, ușile de alimentare se mențin închise;
- Se vor verifica, repară și curăța sobele și coșurile pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți de către persoane autorizate înainte de începerea perioadei de încălzire;
- Este interzisă racordarea sobelor la coșuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streașină etc.
- Depozitarea jarului și a cenușii se va face în gropi special amenajate.
- Se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

## COȘURILE ȘI BURLANELE PENTRU EVACUAREA FUMULUI:

- Coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de azbest;
- La trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele combustibile ale acoperișului; nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului;
- La trecerea prin încăperi, zidăria coșurilor trebuie bine întreținută și rostuită, bine umplută cu mortar, nu se admite sub nici un motiv existența fisurilor în zidăria coșurilor;
- Coșurile de fum trebuie să fie prevăzute cu uși pentru curățire. Aceste uși trebuie să fie executate din materiale incombustibile și să fie duble în pod, ușile din pod se vor amplasa la maximum 1,20 m de elementele combustibile ale acoperișului;
- Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,8 m;
- Verificarea, repararea, izolarea termică și curățirea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

## INSTALATII ELECTRICE:

- Este interzis să se folosească instalații și aparate electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze și derivații fără capace;
- Este interzisă folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate, fuzibilul fiind înlocuit cu liță. Înlocuirea siguranțelor se va face numai de personal autorizat;
- Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator etc.;
- Este interzisă suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- Este interzisă executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către personal neautorizat.

## VĂ MAI RECOMANDĂM:

- Furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătării, cuptoare, magazii, grajduri de animale;
- Este interzisă folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;
- Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
- Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- Este interzisă încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;
- Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;
- Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confectionează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.
- Pe timp de vînt se interzice cu desăvârșire folosirea focului în curți sau alte spații deschise;
- Nu lăsați copiii siguri în casă ori apartament în prezența oricăror surse de încălzire;
- Nu lăsați la îndemâna copiilor chibriturile ori alte surse de foc.

*Adresăm tuturor cetătenilor rugămintea de a respecta cu strictețe măsurile recomandate, astfel încât să se evite, pe cât posibil, pericolul de izbucnire a unor incendii.*