



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA SÂNTĂMĂRIA - ORLEA
CONSILIUL LOCAL



337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 29/2024

privind participarea Comunei Sântămăria-Orlea la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, aprobarea documentației tehnico – economice - SF și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizare rețele de apă uzată în localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara”

Consiliul local al comunei Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară din data de 03.04.2024,

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 31/2024 și Referatul de aprobare al primarului comunei Sântămăria-Orlea nr. 31/03.04.2024 din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind participarea Comunei Sântămăria-Orlea la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, aprobarea documentației tehnico – economice - SF și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizare rețele de apă uzată în localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara”;

Având în vedere raportul nr. 31/03.04.2024 al Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Sântămăria-Orlea;

În baza avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sântămăria-Orlea, astfel:

- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura inregistrat in registrul special sub nr. 27 din 03.04.2024;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si disciplina, protectia mediului si turism, munca si protectie sociala inregistrat in registrul special sub nr. 24 din 03.04.2024;
- avizul Comisiei pentru invatamnt, sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport, activitati social culturale si culte inregistrat in registrul special sub nr. 23 din 03.04.2024;

In conformitate cu:

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. 7. din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Ordinul nr. 475 din 29 februarie 2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a “Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”;

In baza art. 129 alin. (1), alin (2) litera b, alin. (4) lit. d, art. 139 alin. (1) si (3), lit.a si e, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. a, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Sântămăria-Orlea la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”.

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate – SF și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții cuprinși în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează primarul Comunei Sântămăria-Orlea să reprezinte solicitantul Comuna Sântămăria-Orlea în relația cu Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

Art. 4 Comuna Sântămăria-Orlea se angajează să asigure și să susțină, din surse proprii, cheltuielile care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile;

Art. 5 Comuna Sântămăria-Orlea se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, organizarea și derularea tuturor procedurilor de achiziție publică din cadrul obiectivului de investiții și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și cerințelor din Ghidul de finanțare;

Art. 6 Compartimentul achiziții publice, investiții și fonduri structurale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului comunei, compartimentului achiziții publice, investiții și fonduri structurale și se va publica la avizierul și pe site-ul www.santamariaorlea.ro.

Sântămăria-Orlea, la 03 aprilie 2024

PRESEDINTE DE SEDINTA
RASADEA SAMUEL DOREL



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL



Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri).

Adoptata prin vot deschis.

Total consilieri în funcție: 13

Consilieri prezenți: 13,

Voturi: Pentru: 13,

Impotrivă: 0,

Abțineri: 0

**DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REALIZARE REȚELE DE APĂ UZATĂ
ÎN LOCALITATEA VADU, COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA, JUDEȚUL
HUNEDOARA”**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: U.A.T. COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

AMPLASAMENT: COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 4.669.685,00 LEI, din care:

- 4.544.972,40 LEI din bugetul alocat prin program
- 124.712,60 LEI cheltuieli neeligibile
- construcții-montaj (C+M): 3.611.067,78 LEI

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect:

Rețea de canalizare Vadu		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PEID PE100 SDR26 PN6	D90	3386.38
Ceramică vitrificată	D250	1264.18
Lungime totala conducte		4650.56
Lungime totala rețea		4688.56
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
BETON	1000	37
BETON	1500	1
BETON(Retea pompata)	1000	10

Racorduri canalizare Vadu		
LUNGIMI CONDUCTE		
Material	Diametru[mm]	Lungime[m]
PVC SN4	D160	222.68
Lungime totala conducte		222.68
Lungime totala racorduri		254.48
CAMINE		
Material	DN[mm]/Dim.[cm]	Bucati
PVC	400	54

Lungimea totală a rețelei de canalizare propusă va fi de aproximativ 4688.56 ml, iar pe traseul conductelor a fost proiectată o stație de pompare.

Stația de pompare proiectată în localitatea Vadu are următoarele caracteristici:

SP1 - $Q_p = 3,80 \text{ l/s}$, $H_p = 35 \text{ mcA}$

c) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de realizare: 36 luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.

PRESEDINTE DE SEDINTA
RASADEA SAMUEL DOREL



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL